Bytoń, 2010-03-26

Nr zamówienia: GKiI.3411-1/10

Wyjaśnienie (3) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn**. „**Kanalizacja Gminy Bytoń Etap II Morzyce – Witowo" (numer ogłoszenia w BZP: 57043 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010).

W dniu 26 marca 2010 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Czy dopuszcza się stosowanie pomp wyporowych do pompowni domowych ,równoważnie z zaprojektowanymi np. pompa ORKA 5/4" firmy INWAP z Brzegu ,która spełnia wszystkie parametry projektowe i jest równoważna ?
2.Czy dopuszcza się stosowanie pompowni domowych równoważnych technicznie co do zaprojektowanych rozwiązaniach np. pompownie domowe firmy INWAP?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający dopuszcza stosowanie pomp równoważnych do pompowni domowych pod warunkiem, że spełniają wszystkie parametry projektowe.

Zygmunt Sosnowski
Wójt
Gminy Bytoń

Otrzymują:
- wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ
- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:
na stronie internetowej zamawiającego